


Projeto baseado em Resposta em Frequência

Controle Automático II
Prof. Fernando Passold
Nov-2009; Jun-2020

4ª-Parte:

Projeto Compensador por
Avanço/Atraso (Lead/Lag)
Last Updated: 24.jun.2020

Comparativo: Projeto usando LR x Projeto no Domínio Frequência:



Root Locus [s-domain]

- Convert requirements into pole locations
- Place zero and pole to move the root locus to that point
- Steady state Error

Bode Plot [frequency domain]

- Convert requirements into frequency domain
 - Phase margin
 - Gain margin
 - Gain crossover
 - Bandwidth
 - Zero-frequency magnitude
- Steady State Error

Ref.: YouTube: Control System Lecture Videos → <https://www.youtube.com/playlist?list=PLUMWjy5jgHK3j74Z5Tq6Tso1f5fVWZC8L> (Brian Douglas / 1.231.138 visualizações (7.12.2020) / Última atualização: 24 jul 2014)


Root Locus [s-domain]

- Convert requirements into pole locations
- Place zero and pole to move the root locus to that point
- Steady state Error

Bode Plot [frequency domain]

- Convert requirements into frequency domain
 - Phase margin
 - Gain margin
 - Gain crossover
 - Bandwidth
 - Zero-frequency magnitude
- Steady State Error

"DC gain"



Objetivos

$$G(s) = \frac{\omega_p}{\omega_z} \cdot \frac{(s + \omega_z)}{(s + \omega_p)}$$

$\omega_z < \omega_p$ $\omega_z > \omega_p$


$$G_c(s) = \underbrace{\frac{(1 + \alpha T_1 s)}{(1 + T_1 s)}}_{\text{Atraso De Fase}} \cdot \underbrace{\frac{(1 + T_2 s)}{(1 + \beta T_2 s)}}_{\text{Avanço De Fase}}$$

- Como usar resposta em frequência:
 - Para ajustar o ganho de forma a respeitar especificações para a resposta transitória;
 - Como usar a resposta em frequência para melhorar o erro estacionário do sistema;
 - Como usar a resposta em frequência para melhorar a resposta transitória do sistema;
 - Como usar a resposta em frequência para melhorar tanto o erro estacionário quanto a resposta transitória.

Introdução


- Estabilidade e projeto da resposta transitória mediante ajuste de ganho:
 - Métodos baseados em resposta em frequência, diferentes do método baseado em RL, podem ser realizados sem a obrigatoriedade de uma ferramenta computacional usando aproximações assintóticas.
- O projeto da resposta transitória mediante compensação em cascata:
 - Métodos baseados em resposta em frequência não são tão intuitivos como os baseados em RL.
- Projeto dos erros de estado estacionário mediante compensação em cascata:
 - Métodos baseados em resposta em frequência facilitam o projeto de compensadores derivativos de forma a acelerar a resposta do sistema ao mesmo tempo respeitando requerimentos de erros de estado estacionário.

Estabilidade, Margem de Ganho e Margem de Fase através do Diagrama de Bode...



Relação entre Transitórios de Malha Fechada & Resposta em Frequência de malha aberta

- Através do Diagrama de Bode de um sistema ainda em malha aberta, $G(s)$, se pode prever o porcentual de sobrepasso, %OS, do mesmo sistema em malha fechada, $T(s)$:
 - Este valor se pode obter a partir da margem de fase do sistema em malha aberta:



Formulário (Revisão)...

- Determinação de Margem de Fase desejada em função do fator de amortecimento, ζ , ou em função de %OS:

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\Phi_M = \tan^{-1} \frac{2\zeta}{\sqrt{-2\zeta^2 + \sqrt{1+4\zeta^4}}}$$

- Largura de banda em malha fechada de forma a cumprir com tempo de assentamento (t_s), tempo do pico (t_p) ou tempo de subida (t_r):

$$w_{BW} = w_n \sqrt{(1-2\zeta^2) + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}}$$

$$w_n = \frac{4}{T_p \sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$w_n = \frac{4}{T_s \zeta} \quad \leftarrow \quad 0 < \zeta < 0,9 \quad w_n = \frac{-\ln(0,02\sqrt{1-\zeta^2})}{T_s \zeta}$$

- Ajuste do ganho, K , do sistema não compensado para um valor que cumpra o erro estacionário especificado:

$$e_{Step}(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

$$e_{Ramp}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

$$e_{Parab.}(\infty) = \frac{1}{K_a}$$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$$

Formulário (Revisão)...

- Largura de banda em malha fechada de forma a cumprir com tempo de assentamento (t_s), tempo do pico (t_p) ou **tempo de subida (t_r)**:

$$w_{BW} = w_n \sqrt{(1 - 2\zeta^2) + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}}$$


$$w_n = \frac{4}{T_p \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$w_n = \frac{4}{T_s \zeta} \quad \leftarrow 0 < \zeta < 0,9$$

$$w_n = \frac{-\ln(0,02 \sqrt{1 - \zeta^2})}{T_s \zeta}$$

$$w_n T_R = 1,76\zeta^3 - 0,417\zeta^2 + 1,039\zeta + 1$$

Max{error}=0,5% ($0 < \zeta < 0,9$)



>> fplot(@(z) 1.76*z^3-0.417*z*z+1.039*z+1, [0.1 0.9])

Projeto de Controlador por Atraso-Avanço

Projeto do Compensador...

Lead Compensator

$$\frac{\frac{s}{\omega_z} + 1}{\frac{s}{\omega_p} + 1} \quad \text{or} \quad \boxed{\frac{\omega_p}{\omega_z}} \cdot \frac{s + \omega_z}{s + \omega_p}$$

Gain K

- 1 pole & 1 zero
- $\omega_z < \omega_p$

Lag Compensator


$$\frac{\frac{s}{\omega_z} + 1}{\frac{s}{\omega_p} + 1} \quad \text{or} \quad \frac{\omega_p}{\omega_z} \cdot \frac{s + \omega_z}{s + \omega_p}$$

- 1 pole & 1 zero
- $\omega_z > \omega_p$

$$\boxed{\frac{s + \omega_z}{\omega_c}} \cdot \boxed{\frac{\omega_p}{s + \omega_p}}$$

Increased gain at high frequencies

But less than real zero alone = less noise amplification



Phase lead between the two corner frequencies

Lead Compensator

$$\frac{\frac{s}{\omega_z} + 1}{\frac{s}{\omega_p} + 1} \quad \text{or} \quad \boxed{\frac{\omega_p}{\omega_z}} \cdot \frac{s + \omega_z}{s + \omega_p}$$

Gain K

- 1 pole & 1 zero
- $\omega_z < \omega_p$


Lag Compensator

$$\frac{\frac{s}{\omega_z} + 1}{\frac{s}{\omega_p} + 1} \quad \text{or} \quad \frac{\omega_p}{\omega_z} \cdot \frac{s + \omega_z}{s + \omega_p}$$

- 1 pole & 1 zero
- $\omega_z > \omega_p$




S-Plane



Bode Plot



Combined Bode



Aumenta ganho em altas frequências.

Phase lead

Aumento de Fase

Lead Compensator

$$\frac{\frac{S}{\omega_z} + 1}{\frac{S}{\omega_p} + 1} \quad \text{or} \quad \boxed{\frac{\omega_p}{\omega_z}} \cdot \frac{S + \omega_z}{S + \omega_p}$$


Gain K

- 1 pole & 1 zero
- $\omega_z < \omega_p$


Lag Compensator

$$\frac{\frac{S}{\omega_z} + 1}{\frac{S}{\omega_p} + 1} \quad \text{or} \quad \frac{\omega_p}{\omega_z} \cdot \frac{S + \omega_z}{S + \omega_p}$$


- 1 pole & 1 zero
- $\omega_z > \omega_p$




S-Plane



Bode Plot



Combined Bode



Efeito do Lead-Lag:


```
>>
G_lag=tf((0.1/10)*[1
10],[1 0.1]);
>> zpk(G_lag)

0.01 (s+10)
-----
(s+0.1)

>>
G_lead=tf((10000/100
)*[1 100],[1 10000])
>> zpk(G_lead)

100 (s+100)
-----
(s+1e04)

>> C=G_lag*G_lead;
>> figure;
bode(G_lag, G_lead,
C)
>> legend('Lag',
'Lead', 'Lead-Lag')
>> grid
```



Lag+Lead (cascata) ou...

$$G(s) = \frac{w_p}{w_z} \cdot \frac{(s + w_z)}{(s + w_p)}$$

$$w_z > w_p$$

$$w_z < w_p$$

• Opção 1:

$$G_C(s) = \underbrace{\left(\alpha \cdot \frac{s + \frac{1}{T_{Lag}}}}_{G_{Lag}(s)} \right) \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{\beta} \cdot \frac{s + \frac{1}{T_{Lead}}}}_{G_{Lead}(s)} \right)}$$


$\alpha > 1$ $\beta < 1$

• Opção 2:


$$G_C(s) = \underbrace{\left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\gamma T_2}} \right)}_{G_{Lag}(s)} \cdot \underbrace{\left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} \right)}_{G_{Lead}(s)} \quad \gamma > 1$$

- Uma única rede de atraso-avanço para realização do controlador → economia, montagem mais simples.
(A opção 1 exige um buffer isolador entre a rede de atraso e a rede de avanço).

S-Plane



Lag





$$G(s) = \frac{\omega_p}{\omega_z} \frac{(s + \omega_z)}{(s + \omega_p)}$$

$$\omega_z > \omega_p$$

Lead

S-Plane



$$\omega_z < \omega_p$$

Opção 1:

$$G_C(s) = \underbrace{\left(\alpha \cdot \frac{s + \frac{1}{T_{Lag}}}}_{G_{Lag}(s)} \right) \underbrace{\left(\frac{1}{\beta} \cdot \frac{s + \frac{1}{T_{Lead}}}}_{G_{Lead}(s)} \right)$$



$$\alpha > 1$$

$$\beta < 1$$

Opção 2:

$$G_C(s) = \underbrace{\left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\gamma T_2}} \right)}_{G_{Lag}(s)} \underbrace{\left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} \right)}_{G_{Lead}(s)}$$

$$\gamma > 1$$



- Uma única rede de atraso-avanço para realização do controlador → economia, montagem mais simples.
(A opção 1 exige um buffer isolador entre a rede de atraso e a rede de avanço).

Lead Compensator

$$\frac{\frac{S}{\omega_z} + 1}{\frac{S}{\omega_p} + 1} \quad \text{or} \quad \boxed{\frac{\omega_p}{\omega_z}} \frac{S + \omega_z}{S + \omega_p}$$

Gain K



- 1 pole & 1 zero
- $\omega_z < \omega_p$

Lag Compensator

$$\frac{\frac{S}{\omega_z} + 1}{\frac{S}{\omega_p} + 1} \quad \text{or} \quad \frac{\omega_p}{\omega_z} \cdot \frac{S + \omega_z}{S + \omega_p}$$

- 1 pole & 1 zero
- $\omega_z > \omega_p$

what about lead/lag compensators?



Lag+Lead (cascata) ou...

• Opção 1: $G_C(s) = \underbrace{\frac{1}{\beta} \left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} \right)}_{G_{Lag}(s)} \cdot \underbrace{\frac{1}{\alpha} \left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{1}{\alpha T_1}} \right)}_{G_{Lead}(s)} \quad \begin{matrix} \beta > 1 \\ \alpha < 1 \end{matrix}$

$$G_{Lag}(s) = \frac{1}{\beta} \frac{(s + \omega_z)}{(s + \frac{\omega_z}{\beta})} \quad \omega_p = \frac{\omega_z}{\beta}$$

$$G_{Lead}(s) = \frac{1}{\alpha} \frac{(s + \omega_z)}{(s + \frac{\omega_z}{\alpha})} \quad \omega_p = \frac{\omega_z}{\alpha}$$



Exemplo: $\beta = 10$

$$G_{Lag}(s) = \frac{1}{10} \frac{(s + 10)}{(s + 1)}$$

Redes Separadas
(por buffer)

$$\alpha = \frac{1}{10} = 0,1$$

$$G_{Lead}(s) = 10 \frac{(s + 100)}{(s + 1000)}$$



Códigos MATLAB

- Lag:

```
>> num_lag=[1 10];
>> den_lag=[1 1];
>> lag=tf(num_lag,den_lag);
>> zpk(lag)
Zero/pole/gain:
(s+10)
-----
(s+1)
>> bode(lag,{0.1,10000})
>> grid
```



- Lead:

```
>> num_lead=[1 100];
>> den_lead=[1 1000];
>> lead=tf(num_lead,den_lead);
>> zpk(lead)
Zero/pole/gain:
(s+100)
-----
(s+1000)
>>
>> figure; bode(lead,{10 100000})
>> grid
```

Compensador por Atraso-Avanço de Fase

$$G_c(s) = K \cdot \underbrace{\frac{(1+T_2s)}{(1+\beta T_2s)}}_{\substack{\text{Atraso} \\ \text{de Fase} \\ \beta > 1}} \cdot \underbrace{\frac{(1+\alpha T_1s)}{(1+T_1s)}}_{\substack{\text{Avanço de} \\ \text{Fase} \\ \alpha > 1}}$$

$$G_c(s) = K \cdot \underbrace{\frac{(s+z_{Lag})}{(s+p_{LAG})}}_{\substack{\text{Atraso} \\ \text{de Fase}}} \cdot \underbrace{\frac{(s+z_{Lead})}{(s+p_{Lead})}}_{\substack{\text{Avanço} \\ \text{de Fase}}}$$




Idéia: Uma única rede passiva:

$$G_C(s) = \underbrace{\left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\gamma T_2}} \right)}_{G_{Lag}(s)} \underbrace{\left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} \right)}_{G_{Lead}(s)}$$

$$\gamma > 1$$

$$G_c(s) = 1 \cdot \underbrace{\frac{(s+10)}{(s+1)}}_{\text{Atraso}} \cdot \underbrace{\frac{(s+100)}{(s+1000)}}_{\text{Avanço}}$$

$$\gamma = 10$$



Relação com $\gamma = 10$:

- Uma década de freq. de separação entre pólos e zeros em cada compensador.
- Na figura (equação adotada), por acaso os compensadores também estão separados por uma década entre seus pólos e zeros.

Compensador por Atraso-Avanço de Fase

$$G_c(s) = K \cdot \underbrace{\frac{(1+T_2s)}{(1+\beta T_2s)}}_{\substack{\text{Atraso de Fase} \\ \beta > 1}} \cdot \underbrace{\frac{(1+\alpha T_1s)}{(1+T_1s)}}_{\substack{\text{Avanço de Fase} \\ \alpha > 1}}$$

$$G_c(s) = 1 \cdot \underbrace{\frac{(s+10)}{(s+1)}}_{\substack{\text{Atraso de Fase}}} \cdot \underbrace{\frac{(s+10)}{(s+100)}}_{\substack{\text{Avanço de Fase}}}$$

$$G_c(s) = K \cdot \underbrace{\frac{(s+z_{Lag})}{(s+p_{LAG})}}_{\substack{\text{Atraso de Fase}}} \cdot \underbrace{\frac{(s+z_{Lead})}{(s+p_{Lead})}}_{\substack{\text{Avanço de Fase}}}$$

$$G_{Lag}(s) = \frac{(1+T_2s)}{(1+\beta T_2s)}$$

Atraso de Fase

$$G_{Lag}(s) = \frac{(s+z_{Lag})}{\left(s + \frac{z_{LAG}}{\beta}\right)}$$

Atraso de Fase

$$dcgain = \beta$$


$$G_{Lead}(s) = \frac{(1+\alpha T_1s)}{(1+T_1s)}$$

Avanço de Fase

$$G_{Lead}(s) = \frac{\left(s + \frac{p_{Lead}}{\alpha}\right)}{(s+p_{Lead})}$$

Avanço de Fase

$$dcgain = \frac{1}{\alpha}$$



Atraso De Fase

Avanço De Fase

Compensador por Atraso-Avanço

- Opção 2: Uma única rede!

$$G_C(s) = \underbrace{\left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} \right)}_{G_{Lead}(s)} \underbrace{\left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\gamma T_2}} \right)}_{G_{Lag}(s)}$$

Onde:

$$\gamma > 1$$

Uma única rede de atraso-avanço para realização do controlador → economia, montagem mais simples.


(A opção 1 exige um buffer isolador entre a rede de atraso e a rede de avanço).

Opção 2:

• Exemplo: $G_C(s) = \underbrace{\left(\frac{s+1}{s+\gamma}\right)}_{G_{Lead}(s)} \underbrace{\left(\frac{s+0,1}{s+\frac{0,1}{\gamma}}\right)}_{G_{Lag}(s)}$
 $\gamma > 1$

$$G_C(s) = \underbrace{\left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}}\right)}_{G_{Lead}(s)} \underbrace{\left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\gamma T_2}}\right)}_{G_{Lag}(s)}$$

Bode Diagram



Código MATLAB:

```
>> close all
>> clear all
>> num_lead=[1 1];
>> den_lead=[1 10];
>> lead=tf(num_lead,den_lead);
>> zpk(lead)
Zero/pole/gain:
(s+1)
-----
(s+10)
>> num_lag=[1 0.1];
>> den_lag=[1 0.1/10];
>> lag=tf(num_lag,den_lag);
>> zpk(lag)
Zero/pole/gain:
(s+0.1)
-----
(s+0.01)
>>
```

```
>> lag_lead=lag*lead;
>> zpk(lag_lead)
Zero/pole/gain:
(s+1) (s+0.1)
-----
(s+10) (s+0.01)
>>
>> bode(lag,lead,lag_lead,{0.001 100})
>> grid
```

Compensador por Atraso-Avanço de Fase

- Usado para melhorar a resposta transitória e diminuir o erro estacionário;
- A ideia aqui é projetar:

$$G_c(s) = 1 \cdot \underbrace{\frac{(s+10)}{(s+1)}}_{\text{Atraso}} \cdot \underbrace{\frac{(s+100)}{(s+1000)}}_{\text{Avanço}}$$

1. O compensador por atraso de fase para componentes de baixa frequência (seu projeto não é crítico)
 \Rightarrow estabilizar sistema e diminuir erro estacionário:

$$(e(\infty) < \text{cte} \leftarrow K_p \text{ ou } K_v \text{ ou } K_a);$$

2. Projetar o compensador por avanço de fase
 \Rightarrow cumprir especificações de margem de fase (PM $\leftarrow \zeta, \%OS$)

- Segue projeto de compensador por atraso-avanço de fase usando uma simples rede passiva:

$$G_c(s) = G_{Lead}(s) \cdot G_{Lag}(s) = \left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} \right) \cdot \left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\gamma T_2}} \right) \quad \gamma > 1$$

Compensador por Atraso-Avanço de Fase

- Segue projeto de compensador por atraso-avanço de fase usando uma simples rede passiva:

$$G_c(s) = G_{Lead}(s) \cdot G_{Lag}(s) = \left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} \right) \cdot \left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\gamma T_2}} \right) \quad \gamma > 1$$

- Compensador por atraso:

$$G_{Lag}(s) = \frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\alpha T_2}}$$

$$G_c(s) = 1 \cdot \underbrace{\frac{(s+10)}{(s+1)}}_{Atraso} \cdot \underbrace{\frac{(s+100)}{(s+1000)}}_{Avanço}$$

- Compensador por avanço:

$$G_{Lead}(s) = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{1}{\beta T_1}}$$

$$\phi_{\max} = \sin^{-1} \left(\frac{1 - \beta}{1 + \beta} \right)$$

$$\beta = \frac{1 - \sin(\varphi_{\max})}{1 + \sin(\varphi_{\max})}$$

Compensador por Atraso-Avanço de Fase


$$G_c(s) = G_{Lead}(s) \cdot G_{Lag}(s) = \left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} \right) \cdot \left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\gamma T_2}} \right) \quad \gamma > 1$$

$$G_c(s) = 1 \cdot \underbrace{\frac{(s+10)}{(s+1)}}_{Atraso} \cdot \underbrace{\frac{(s+100)}{(s+1000)}}_{Avanço}$$

$$G_c(s) = \underbrace{\left(\frac{s+1}{s+\gamma} \right)}_{Avanço} \cdot \underbrace{\left(\frac{s+0,1}{s+\frac{0,1}{\gamma}} \right)}_{Atraso}$$

Si $\gamma = 10$

$$G_c(s) = \underbrace{\left(\frac{s+1}{s+10} \right)}_{Avanço} \cdot \underbrace{\left(\frac{s+0,1}{s+0,01} \right)}_{Atraso}$$



Compensador por Atraso-Avanço de Fase

$$G_c(s) = \underbrace{\left(\frac{s+1}{s+\gamma} \right)}_{\text{Avanço}} \cdot \underbrace{\left(\frac{s+0,1}{s+\frac{0,1}{\gamma}} \right)}_{\text{Atraso}}$$

$$10 \leq \gamma \leq 50$$

Conclusões:

$\gamma \uparrow: |G_c(s)| \uparrow;$

$\gamma \uparrow: \Phi_c(s) \uparrow;$

$W_{m\acute{a}x} = cte$

$$G_c(s) = \frac{(s+1)(s+0.1)}{(s+10)(s+0.01)}$$


$$G_c(s) = \frac{(s+1)(s+0.1)}{(s+20)(s+0.005)}$$

$$G_c(s) = \frac{(s+1)(s+0.1)}{(s+30)(s+0.00333)}$$

$$G_c(s) = \frac{(s+1)(s+0.1)}{(s+40)(s+0.0025)}$$

$$G_c(s) = \frac{(s+1)(s+0.1)}{(s+50)(s+0.002)}$$

Bode Diagram



Compensador por Atraso-Avanço de Fase

$$G_c(s) = \underbrace{\left(\frac{s+1}{s+\gamma} \right)}_{\text{Avanço}} \cdot \underbrace{\left(\frac{s+0,1}{s+\frac{0,1}{\gamma}} \right)}_{\text{Atraso}}$$

$10 \leq \gamma \leq 50$

$$G_c(s) = \frac{(s+1)(s+0.1)}{(s+10)(s+0.01)} \quad \gamma = 10$$


$$G_c(s) = \frac{(s+1)(s+0.1)}{(s+20)(s+0.005)} \quad \gamma = 20$$

$$G_c(s) = \frac{(s+1)(s+0.1)}{(s+30)(s+0.00333)} \quad \gamma = 30$$

$$G_c(s) = \frac{(s+1)(s+0.1)}{(s+40)(s+0.0025)} \quad \gamma = 40$$

$$G_c(s) = \frac{(s+1)(s+0.1)}{(s+50)(s+0.002)} \quad \gamma = 50$$

Bode Diagram



Compensador de Atraso-Avanço – Exemplo

- Ex. 11.4) Para o sistema abaixo, projete um compensador por atraso-avanço usando diagramas de Bode, capaz de cumprir com os seguintes requisitos: 13,25% de sobrepasso máximo, $K_V = 12$, e tempo de pico ≤ 2 segundos.

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)}$$

$$G_c(s) = \underbrace{\frac{(1 + \alpha T_1 s)}{(1 + T_1 s)}}_{\text{Atraso De Fase}} \cdot \underbrace{\frac{(1 + T_2 s)}{(1 + \beta T_2 s)}}_{\text{Avanço De Fase}}$$

- Solução:

- Determinando o erro estacionário (sistema tipo 1, erro $\neq 0$ para entrada rampa):

$$1) \quad K_V = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{(s+1)(s+4)} = \frac{K}{4} = K \cdot 0,25 \quad \therefore \quad K = 48$$

- Calculando fator de amortecimento, ζ , para compatibilizar com %OS $\leq 13,25\%$:

$$2) \quad \zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}} = 0,5411$$

- Determinando Margem de Fase para $\zeta=0,5411$:

$$3) \quad \Phi_{M_Req} = \tan^{-1} \frac{2\zeta}{\sqrt{-2\zeta^2 + \sqrt{1 + 4\zeta^4}}} = 55,02^\circ$$

Compensador de Atraso-Avanço – Exemplo

- Ex. 11.4) Para o sistema abaixo, projete um compensador por atraso-avanço usando diagramas de Bode, capaz de cumprir com os seguintes requisitos: 13,25% de sobrepasso máximo, $K_V = 12$, e tempo de pico ≤ 2 segundos.

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)}$$

$$G_c(s) = \underbrace{\frac{(1 + \alpha T_1 s)}{(1 + T_1 s)}}_{\text{Atraso De Fase}} \cdot \underbrace{\frac{(1 + T_2 s)}{(1 + \beta T_2 s)}}_{\text{Avanço De Fase}}$$

- Solução:

- Determinando frequência natural do sistema compatível com $\zeta = 0,5411$ (%OS $\leq 13,25\%$) y $T_p = 2,0$:


$$4.1) \quad w_n = \frac{4}{T_p \sqrt{1 - \zeta^2}} = 1,8678 \text{ (rad / s)}$$

$$4.2) \quad w_{BW} = w_n \sqrt{(1 - 2\zeta^2) + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}} = 2,2853 \text{ (rad / s)}$$

- Através do Diagrama de Bode selecionar nova frequência de margem de fase próximo de w_{BW} :

Compensador de Atraso-Avanço – Exemplo

- Ex. 11.4) Para o sistema abaixo, projete um compensador por atraso-avanço usando diagramas de Bode, capaz de cumprir com os seguintes requisitos: 13,25% de sobrepasso máximo, $K_V = 12$, e tempo de pico ≤ 2 segundos.
- 5. Através do Diagrama de Bode selecionar nova frequência de margem de fase próximo de w_{BW} :



$$G(s) = \frac{48}{s(s+1)(s+4)}$$

$$w_{BW} = 2,2853 \text{ rad/s}$$

$$\text{Novo } w_{BW} = 80\% \text{ de } w_{BW} \\ = 1,8282 \text{ rad/s}$$

Neste ultimo ponto:

$$|G(s)| = 2,8907 \text{ (9.22 dB)}$$

$$\Phi = -175,9^\circ$$

Notas:

1. Sistema instável para este valor de K ($=48$).
2. Margem de Fase desejada = $55,2^\circ$ ($180^\circ - 55,2^\circ = 124,98^\circ$).

r de Atraso-Avanço – Exemplo

ma abaixo, projete um compensador por atraso-avanço usando diagramas de Bode, com os seguintes requisitos: 13,25% de sobrepasso máximo, $K_V = 12$, e tempo de pico ≤ 2

de Bode selecionar nova frequência de margem de fase próximo de w_{BW} :

$$G(s) = \frac{48}{s(s+1)(s+4)}$$

$$w_{BW} = 2,2853 \text{ rad/s}$$

$$\text{Novo } w_{BW} = 80\% \text{ de } w_{BW} = 1,8282 \text{ rad/s}$$

Neste ultimo ponto:
 $|G(s)| = 2,8907 \text{ (9.22 dB)}$
 $\Phi = -175,9^\circ$


Notas:

1. Sistema instável para este valor de K (=48).
2. Margem de Fase desejada = $55,2^\circ$ ($180^\circ - 55,2^\circ = 124,98^\circ$).

```
>> num_g=48;
>> den_g=poly([0 -1 -4]);
>> g=tf(num_g,den_g);
>> zpk(g)
Zero/pole/gain:
```


48

```
s (s+4) (s+1)
>> ltiview('bode',g)
>> grid
```




Compensador de Atraso-Avanço – Exemplo

- Ex. 11.4) Para o sistema capaz de cumprir com os segundos.
- 5. Através do Diagrama de



por atraso-avanço usando diagramas de Bode, sobrepasso máximo, $K_V = 12$, e tempo de pico ≤ 2 de margem de fase próximo de w_{BW} :



$$G(s) = \frac{48}{s(s+1)(s+4)}$$

$$w_{BW} = 2,2853 \text{ rad/s}$$

$$\text{Novo } w_{BW} = 80\% \text{ de } w_{BW} = 1,8282 \text{ rad/s}$$

Neste ultimo ponto:
 $|G(s)| = 2,8907$ (9.22 dB)
 $\Phi = -175,9^\circ$

6) Contribuição:

$$\phi_c = \Phi_{M_Req} - (180^\circ + PM) + 5^\circ$$

$$\phi_c = 55,02^\circ - (180^\circ - 175,9^\circ) + 5^\circ$$

$$\phi_c = 55,9^\circ$$

p_{Lead}

Compensador de Atraso-Avanço – Exemplo

- Ex. 11.4) Para o sistema abaixo, projete um compensador por atraso-avanço usando diagramas de Bode, capaz de cumprir com os seguintes requisitos: 13,25% de sobrepasso máximo, $K_V = 12$, e tempo de pico ≤ 2 segundos.

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)}$$

$$\phi_c = \Phi_{M_Req} - (180^\circ + PM) + 5^\circ$$


$$\phi_c = 55,02^\circ - (180^\circ - 175,9^\circ) + 5^\circ$$

$$\phi_c = 55,9^\circ \text{ em } \omega = 1.8 \text{ rad/s}$$

- Solução:

- Determinando β ($=\gamma$) do compensador ($\phi_{\max} = \phi_c$):

$$\phi_{\max} = \sin^{-1}\left(\frac{1-\beta}{1+\beta}\right) \longrightarrow \beta = \frac{1-\sin(\phi_{\max})}{1+\sin(\phi_{\max})} = 0,094$$



- Se projeta o compensador por Atraso considerando como base: $w_n = 1,8282 \text{ rad/s}$ ($\zeta = 0,5411$, $\%OS \leq 13,25\%$) - seu zero se posiciona uma década abaixo de w_n e seu polo coincide com:

$$G_{Lag}(s) = \beta \cdot \frac{s + z_{Lag}}{s + \beta \cdot z_{Lag}} = 0,094 \cdot \frac{(s + 0,1828)}{(s + 0,01719)}$$

P_{Lag}

$$G_c(s) = \underbrace{\beta \cdot \frac{s + z_{Lag}}{s + \beta \cdot z_{Lag}}}_{\text{Atraso}} \times \underbrace{\frac{1}{\beta} \cdot \frac{s + z_{Lead}}{s + \frac{z_{Lead}}{\beta}}}_{\text{Avanço}}$$

- Projeto do Compensador por Avanço...

Compensador de Atraso-Avanço – Exemplo

- Ex. 11.4) Para o sistema abaixo, projete um compensador por atraso-avanço usando diagramas de Bode, capaz de cumprir com os seguintes requisitos: 13,25% de sobrepasso máximo, $K_V = 12$, e tempo de pico ≤ 2 segundos.

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)}$$

- Solução:


$$\beta = \frac{1 - \sin(\phi_{\max})}{1 + \sin(\phi_{\max})} = 0,094$$

- Projeto do Compensador por Avanço...

$$G_{Lead}(s) = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{s + z_{Lead}}{s + \underbrace{\frac{z_{Lead}}{\beta}}_{p_{Lead}}} = 0,094 \cdot \frac{(s + 0,5606)}{(s + 0,5606 / 0,094)} = 10,6353 \cdot \frac{(s + 0,5606)}{(s + 5,962)}$$

$$z_{Lead} = w_{PM} \cdot \sqrt{\beta} = 1,8282 \cdot \sqrt{0,094} = 0,5606$$

$$\begin{aligned} \phi_c &= \Phi_{M_Req} - (180^\circ + PM) + 5^\circ \\ \phi_c &= 55,02^\circ - (180^\circ - 175,9^\circ) + 5^\circ \\ \phi_c &= 55,9^\circ \end{aligned}$$



Compensador de Atraso-Avanço – Exemplo

- Ex. 11.4) Para o sistema abaixo, projete um compensador por atraso-avanço usando diagramas de Bode, capaz de cumprir com os seguintes requisitos: 13,25% de sobrepasso máximo, $K_V = 12$, e tempo de pico ≤ 2 segundos.

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)}$$

- Solução:


$$G_c(s) = \underbrace{\beta \cdot \frac{s + z_{Lag}}{s + \beta \cdot z_{Lag}}}_{\text{Atraso}} \times \underbrace{\frac{1}{\beta} \cdot \frac{s + z_{Lead}}{s + \frac{z_{Lead}}{\beta}}}_{\text{Avanço}}$$

- Compensador completo:

$$G_c(s) = \underbrace{\frac{(s + 0,1828)}{(s + 0,01719)}}_{\text{Atraso}} \cdot \underbrace{\frac{(s + 0,5606)}{(s + 5,962)}}_{\text{Avanço}}$$

- Sistema em malha direta ($FTMA(s)$):

$$G_c(s) \cdot G(s) = 48 \cdot \frac{(s + 0,1828)}{(s + 0,01719)} \cdot \frac{(s + 0,5606)}{(s + 5,962)} \cdot \frac{1}{s(s+1)(s+4)}$$




Compensador de Atraso-Avanço – Exemplo

- Ex. 11.4) Para o sistema abaixo, projete um compensador por atraso-avanço usando diagramas de Bode, capaz de cumprir com os seguintes requisitos: 13,25% de sobrepasso máximo, $K_V = 12$, e tempo de pico ≤ 2 segundos.

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)}$$

- Solução:

$$G_c(s) = \underbrace{\beta \cdot \frac{s + z_{Lag}}{s + \beta \cdot z_{Lag}}}_{\text{Atraso}} \times \underbrace{\frac{1}{\beta} \cdot \frac{s + z_{Lead}}{s + \frac{z_{Lead}}{\beta}}}_{\text{Avanço}}$$



12. Resposta ao degrau do sistema em malha fechada:

```
>> Ge=G*Glag*Glead;
>> T=feedback(Ge,1);
>> step(T)
```


Compensador de Atraso-Avanço – Exemplo

- Ex. 11.4) Para o sistema abaixo, projete um compensador por atraso-avanço usando diagramas de Bode, capaz de cumprir com os seguintes requisitos: 13,25% de sobrepasso máximo, $K_V = 12$, e tempo de pico ≤ 2 segundos.

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+4)}$$

- Solução:

$$G_c(s) = 48 \cdot \underbrace{\frac{(s+0,1828)}{(s+0,01719)}}_{\text{Atraso}} \cdot \underbrace{\frac{(s+0,5606)}{(s+5,962)}}_{\text{Avanço}}$$




Compensador de Atraso-Avanço – Exemplo

- Ex. 11.4) Para o sistema abaixo, projete um compensador por atraso-avanço usando diagramas de Bode, capaz de cumprir com os seguintes requisitos: 13,25% de sobrepasso máximo, $K_V = 12$, e tempo de pico ≤ 2 segundos.

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+4)}$$

$$G_c(s) = 48 \cdot \underbrace{\frac{(s+0,1828)}{(s+0,01719)}}_{\text{Atraso}} \cdot \underbrace{\frac{(s+0,5606)}{(s+5,962)}}_{\text{Avanço}}$$

- Solução:



Problema

- Projetar um compensador de atraso-avanço para o sistema $G(s)$ respeitando os seguintes requisitos de controle: (1) overshoot máximo de 10%, (2) tempo de pico menor que 0,6 segundos e (3) constante de erro estático menor que 10.

$$G(s) = \frac{K}{s(s + 8)(s + 30)}$$

- Resposta:

$$G_{Lag}(s) = 0,456 \frac{(s + 0,602)}{(s + 0,275)} \quad G_{Lead}(s) = 2,19 \frac{(s + 4,07)}{(s + 8,93)} \quad K = 2400$$